

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Προϋπολογισμού 9.350,00 € με ΦΠΑ 24%

Αρ. μελέτης : 111/2025

CPV: 50413200-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τον ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες πυρόσβεσης των Δημοτικών κτιρίων, των οχημάτων και των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005:

- Ειδική άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Βιομηχανίας.
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
- Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων με (χαμηλής πίεσης) και άνευ ραφής (υψηλής πίεσης) "ce". (Υδραυλική δοκιμή φιαλών πυροσβεστήρων σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 4165/Φ.17.4/373/28.07.93)
- Πιστοποίηση ISO 9001 : 2015 για τα πεδία συντήρησης πυροσβεστήρων , φιαλών, κέντρο επανελέγχου φιαλών και εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.
- Πιστοποίηση ISO 14001 : 2015 για τα πεδία συντήρησης πυροσβεστήρων , φιαλών, κέντρο επανελέγχου φιαλών και εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση αφορά πυροσβεστήρες : 1) ξηράς κόνεως Ρα, 2) αφρού ΑFFF και 3) διοξειδίου του άνθρακα Co2, διαφόρων ειδών και μεγεθών, θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση θα γίνει βάσει του περιοδικού προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005.

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε κτίριο και χώρο οι οποίοι θα του υποδειχτούν από την υπηρεσία και θα τους παραδίδει μετά την συντήρηση ή την αναγόμωση επίσης στον ίδιο κτίριο και χώρο.

Στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, θα αναγράφεται αναλυτικά ο τύπος και ποσότητα του πυροσβεστήρα που ελέγχθηκε και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται μετά από εντολή της υπηρεσίας, να εκτελέσει μέρος της υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της.

Προβλέπεται η κατακύρωση της Σύμβασης προσαυξημένη έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 2Lt, τύπου F Class Solution - Wet Chemical 25F.	50413200-5	τεμ.	8		
2	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 3Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa και 3lit τύπου αφρού.	50413200-5	τεμ.	89		
3	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα, φορητού και οροφής 6Kg ξηράς κόνεως Pa, 12Kg ξηράς κόνεως Pa, 5Kg Co2.	50413200-5	τεμ.	673		
4	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 25Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa.	50413200-5	τεμ.	2		
5	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 50Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa.	50413200-5	τεμ.	5		
6	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 30Kg, τύπου Co2 (διοξειδίο του άνθρακα).	50413200-5	τεμ.	3		
7	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 3Kg, 6Kg και 12Kg ξηράς κόνεως Pa.	50413200-5	τεμ.	240		
8	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 5Kg Co2.	50413200-5	τεμ.	10		
9	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa, με νέο υλικό.	50413200-5	κιλά	748		
					ΣΥΝΟΛΟ	
					ΦΠΑ 24%	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 2Lt, τύπου F Class Solution - Wet Chemical 25F.	50413200-5	τεμ.	8	4,00	32,00 €
2	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 3Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa και 3lit τύπου αφρού.	50413200-5	τεμ.	89	4,00	356,00 €
3	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα, φορητού και οροφής 6Kg ξηράς κόνεως Pa, 12Kg ξηράς κόνεως Pa, 5Kg Co2.	50413200-5	τεμ.	673	5,50	3.701,50 €
4	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 25Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa.	50413200-5	τεμ.	2	22,91	45,82 €
5	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 50Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa.	50413200-5	τεμ.	5	30,00	150,00 €
6	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 30Kg, τύπου Co2 (διοξείδιο του άνθρακα).	50413200-5	τεμ.	3	25,00	75,00 €
7	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 3Kg, 6Kg και 12Kg ξηράς κόνεως Pa.	50413200-5	τεμ.	240	5,00	1.200,00 €
8	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 5Kg Co2.	50413200-5	τεμ.	10	11,00	110,00 €
9	Αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa, με νέο υλικό.	50413200-5	κιλά	748	2,50	1.870,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	7.540,32 €
					ΦΠΑ 24%	1.809,68 €
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.350,00 €

ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων & Η/Φ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γκατζαβέλλας Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Γκλούμπος Ξενοφών
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.