

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια πυροσβεστικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης του Κλειστού Γυμναστηρίου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Στο κλειστό γυμναστήριο υπάρχει εγκατεστημένος πίνακας πυρανίχνευσης FP9500 Menvier univel και οι αντίστοιχοι συμβατικοί θερμοδιαφορικοί και καπνού ανιχνευτές. Τα υπό προμήθεια υλικά θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα τα οποία είναι κατεστραμμένα και επομένως πρέπει να είναι συμβατά, **επί ποινή αποκλεισμού**, με τον πίνακα πυρανίχνευσης.

Τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής στο σύνολο της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασόπουλος Δημ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.