

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά των ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες πυρόσβεσης των Δημοτικών κτιρίων, των οχημάτων και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών με την κατάθεση της προσφοράς, σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005 :

- Ειδική άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Βιομηχανίας.
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
- Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων με (χαμηλής πίεσης) και άνευ ραφής (υψηλής πίεσης) "ce". (Υδραυλική δοκιμή φιαλών πυροσβεστήρων σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 4165/Φ.17.4/373/28.07.93)
- Πιστοποίηση ISO 9001 : 2015 για τα πεδία συντήρησης πυροσβεστήρων , φιαλών, κέντρο επανελέγχου φιαλών και εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.
- Πιστοποίηση ISO 14001 : 2015 για τα πεδία συντήρησης πυροσβεστήρων , φιαλών, κέντρο επανελέγχου φιαλών και εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση αφορά πυροσβεστήρες : 1) ξηράς κόνεως Ρα, 2) αφρού ΑFFF και 3) διοξειδίου του άνθρακα Co2, διαφόρων ειδών και μεγεθών, θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση θα γίνει βάσει του περιοδικού προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005.

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε κτίριο και χώρο οι οποίοι θα του υποδειχτούν από την υπηρεσία και θα τους παραδίδει μετά την συντήρηση ή την αναγόμωση επίσης στον ίδιο κτίριο και χώρο.

Στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, θα αναγράφεται αναλυτικά ο τύπος και ποσότητα του πυροσβεστήρα που ελέγχθηκε και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται μετά από εντολή της υπηρεσίας, να εκτελέσει μέρος της υπηρεσίας που θα του υποδειχθεί εντός δέκα (10) ημερών.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της.

Προβλέπεται η κατακύρωση της Σύμβασης προσαυξημένη έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
				ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 2Lt, τύπου F Class Solution - Wet Chemical 25F.	τεμ.	8	4,00	32,00 €
2	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 3Kg, τύπου ξηράς κόνεως Ρα και 3lit τύπου αφρού.	τεμ.	89	4,00	356,00 €
3	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα, φορητού και οροφής 6Kg ξηράς κόνεως Ρα, 12Kg ξηράς κόνεως Ρα, 5Kg Co2.	τεμ.	351	5,50	1.930,50 €
7	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 3Kg, 6Kg και 12Kg ξηράς κόνεως Ρα.	τεμ.	120	5,00	600,00 €
8	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 5Kg Co2.	τεμ.	10	11,00	110,00 €
9	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Ρα, με νέο υλικό.	κιλά	401	2,50	1.002,50 €
				ΣΥΝΟΛΟ	4.031,00 €
				ΦΠΑ 24%	967,44 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.998,44 €

ΚΟΖΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασόπουλος Δημ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων & Η/Φ

Γκλούμπος Ξενοφών
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
				ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 2Lt, τύπου F Class Solution - Wet Chemical 25F.	τεμ.	8		
2	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα 3Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa και 3lit τύπου αφρού.	τεμ.	89		
3	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα, φορητού και οροφής 6Kg ξηράς κόνεως Pa, 12Kg ξηράς κόνεως Pa, 5Kg Co2.	τεμ.	351		
7	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 3Kg, 6Kg και 12Kg ξηράς κόνεως Pa.	τεμ.	120		
8	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 5Kg Co2.	τεμ.	10		
9	Αναγόμευση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa, με νέο υλικό.	κιλά	401		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ